

1.目的

酸素クラスター除菌脱臭装置のメンテナンスを定期的に行い、機能の維持を図るものとする。

2.メンテナンス周期

稼働8,000時間毎。(目安として約1年毎)

3.メンテナンス箇所・定期交換部品

①放電ブレードの交換



②エアフィルターの交換



4.メンテナンス内容

- ① 機器の作動確認
- ② 放電ブレード交換
- ③ エアフィルター交換
- ④ 本体の清掃
- ⑤ 機器の最終作動確認

Levion シルフィード型は、消耗部品である放電部品を交換することで機能性能が維持できる構造になっております。
また、放電ブレードの交換も簡便に着脱出来る構造で製品化しており、現場サイドで部品交換することでメンテナンス性の向上及びメンテナンスコストの低減を実現しております。

部品交換以外の点検項目がない為、原則として客先側で部品交換して頂くようお願いしております。

交換作業を当社で行う場合は、部品代の他、別途交換作業費が発生致します。